

エアリーシェード品質・性能 解説

耐積雪荷重 砂袋試験では、900N/m²の荷重でも異常ありませんでした(左写真)。
実際の積雪試験では、1550N/m²まで異常はありませんでした(右写真)。
組立ては2段組、1800mm口を1ユニットとした標準構造で計測しています。
(施工マニュアルをご参照ください)。



※ 落下防止材: 下面東西方向に幅15mm、高さ30mmのアルミ角パイプを取り付けます。その条件で、耐積雪荷重、耐風圧強度が前記の数値になります。

